



Prefeitura de
Tianguá



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE - PE 02/2023 - ABERTURA 29/09**

De: LEDSTAR - Licitação <licitacao@ledstar.com.br>

Para: licitacao@tiangua.ce.gov.br <licitacao@tiangua.ce.gov.br>

Cc: Gustavo Henrique Maia Vieira <gustavo.vieira@ledstar.com.br>

Data: 25/09/2023 15:19



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Prezados Senhores, boa tarde!

A empresa **Unicoba Energia S.A**, inscrita no CNPJ nº 23.650.282/0002-59, interessada em participar do presente certame, vem respeitosamente por meio deste solicitar **ESCLARECIMENTOS Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**, cujo objeto trata-se de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VOLTADOS À IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS TRECHOS URBANOS DA BR 222 E ARREDORES NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED FOTOVOLTAICAS E LUMINÁRIAS LED INTELIGENTES.

DOS ESCLARECIMENTOS

1. DO PRAZO CURTO DE ENTREGA DA AMOSTRA.

Consta a solicitação de entrega da amostra no prazo curto de até 48 horas.

Para melhor atendermos seu pedido necessitamos que Vossa Senhoria conceda de um prazo mais esparso à data combinada.

Como é de conhecimento geral, sabemos que não temos malha terrestre que garanta a logística para atendimento a esse curto prazo a todos os participantes, apenas fornecedores ou revenda local, tem a possibilidade de cumprir esses cronogramas de entrega.

Insta ainda ressaltar que o prazo mínimo de mercado é de 10 dias úteis para entrega da amostra.

Nosso objetivo e dever é sempre cumprir com o prazo combinado.

Por tal primor, rogo e peço a gentileza de acatar referido pleito, para melhor atendê-los.

Para garantir a livre oferta e demanda a todas as licitantes, sem favorecer qualquer outra empresa, entendemos que deve ser considerado como prazo de no mínimo de 10 dias úteis para entrega da amostra, está correto o nosso entendimento?

1. DA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA LED.

Consta em edital a solicitação de fixação nas seguintes medidas de 48 mm a 70 mm.

Ocorre que o padrão de mercado para fixação de luminárias em braços é de 30 mm a 63 mm.

Diante do exposto entendemos que será aceito luminárias LED com fixação de medida padrão para braço (30mm a 63mm), está correto o nosso entendimento?



Gustavo Henrique Maia Vieira | Analista de Licitação Jr

+55 11 91566 8903

Rua Alexandre Dumas, 1711 – 10º andar – Birman –
Chácara Santo Antônio, São Paulo.

