


Ofício SEINFRA Nº 824/2019

Ao Senhor,
Rejarley Vieira de Lima
Secretário Municipal de Saúde
Tianguá - CE



Assunto: JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Prezado Sr.,

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada na R. Suíça, S/N, bairro Planalto no município de Tianguá contém na sua estrutura física diversos equipamentos elétricos que são essenciais e obrigatórios para seu funcionamento. Para que a UPA possa entrar em operação precisamos garantir que a mesma seja alimentada por uma fonte que garanta qualidade, continuidade e quantidade de energia elétrica adequadas para o funcionamento de todo o seu sistema elétrico. Com isso, tem-se a necessidade de contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica junto a concessionária de energia elétrica local.


A partir do projeto de instalações elétricas e memorial de cálculo elaborado para UPA e aprovado junto a ENEL, na data de 04 de março de 2019, sob COD-00378274 e ART Nº CE20190442459, prevê-se que o estabelecimento precisará ser atendimento em média tensão (MT - 13.800V), utilizando uma subestação própria com potência de 300kVA, a qual já está pronta aguardando a contratação do fornecimento de energia elétrica.

Como o estabelecimento é novo e não possui nenhuma fatura de energia elétrica, não é possível calcular o custo médio que ele terá com energia nos próximos meses, mas a partir da sua carga instalada estima-se que a UPA terá um custo com energia elétrica de até R\$ 7.000,00 mensal e R\$ 84.000,00 anual.

Diante dos fatos supracitados venho por meio deste documento justificar a necessidade da Prefeitura Municipal de Tianguá contratar o serviço de fornecimento de energia elétrica junto a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica dentro dos limites do município de Tianguá no estado do Ceará.

Sem mais para o momento, desejamos votos de estima,

Atenciosamente,


Ayoanma Cunha de Azevedo
Engenheiro Eletricista / CREA 0614667704
Prefeitura Municipal de Tianguá

AYOANMA CUNHA DE AZEVEDO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-0614667704